



電気凡例(弱電)〈店舗専有部〉

1. 天井内突出し以降はケーブル配線とする。
2. 壁に付く器具は全て露出型とし配管は仮想天井+200以上突出しとする。
3. 煙感知器は仮想天井面取付を想定して設置。
(取付面の高さ4m以上の場合は設置個数が異なる)
4. カットリレー設置の場合は配管・ボックス取付C工事、配線器具取付けをB工事とする。(中浅ボックス 塗代2コ用)

記号	名称	配線	配管
⊗5P	店舗用電話中継BOX(電話用 5P端子)	TKEVO. 5-5P	(PF22)
⊗c	光電7+0°式スリット型感知器(2種・3種)	HP1. 2-2C	—
⊗c	定温7+0°式スリット型感知器(1種)防水型	HP1. 2-2C	—
⊗	自動開放装置(排煙ダクト用)(空調工事)	HP1. 2-5P	—
⊗Ω	店舗用自火報中継BOX 終端抵抗付 (ボックス:200×200×100 20P端子)	図面に表記	図面に表記
⊗P	ハットセンサー(仮想天井面取付)	CPEV 0. 9-3P	(PF16)
⊗	天井付スリットカー(ATT付) 1W・L級	HP1. 2-3C	—
⊗WP	防滴型天井付スリットカー(ATT無) 1W・L級	HP1. 2-3C	—
⊗J	店舗用放送中継BOX(ジャンクションボックス)	HP1. 2-3C×2	—

弱電・自火報・非常放送設備図 1:50(A3)